


Husets energianvändning



Energideklaration för Ranchen 10⁽⁹⁰⁾, Sälen

▲ Detta hus använder 146 kWh/m² och år, varav el 146 kWh/m².

Liknande hus 124 – 152 kWh/m² och år, nya hus 75 kWh/m².

Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontroll behövs ej.

Detaljinformation finns hos Fastighetsförvaltaren

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2013-05-05 av:

Peter Karlsson, Industriell Laststyrning i Linköping

Inga åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.