

Sammanfattning av


# ENERGIDEKLARATION

Lindvallen Gula Byn 401D, 780 67 Sälen

Malung-Sälens kommun

Nybyggnadsår: 1985

Energideklarations-ID: 1026757



DENNA BYGGNADS  
ENERGIKLASS

**Energiprestanda, primärenergital:**  
178 kWh/m<sup>2</sup> och år

**Krav vid uppförande av  
ny byggnad, primärenergital:**  
Energiklass C, 90 kWh/m<sup>2</sup> och år

**Specifik energianvändning  
(tidigare energiprestanda):**  
144 kWh/m<sup>2</sup> och år

**Uppvärmningssystem:**  
El (direktverkande)

**Radonmätning:**  
Inte utförd

**Ventilationskontroll (OVK):**  
Inte utförd

**Åtgärdsförslag:**  
Har lämnats

**Energideklarationen är utförd av:**  
Nils-Erik Eklund, Utsjökompaniet  
AB, 2019-12-16

**Energideklarationen är giltig till:**  
2029-12-16

**Energideklarationen i sin helhet  
finns hos byggnadens ägare.**

**För mer information:**  
[www.boverket.se](http://www.boverket.se)

Sammanfattningen är upprättad enligt  
Boverkets föreskrifter och allmänna råd  
(2007:4) om energideklaration för byggnader.